

Орган инспекции ООО «Эксперт-Юг»
350038, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Отрадная, 41, оф 9/2, 9/6
тел. (861) 240-01-64, E-mail: ooo.expert.2011@yandex.ru, сайт www.expertug.com
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710354 от 10.06.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа инспекции

О.И. Бушмелева
ФИО

Экспертное заключение

№ 001336

от 02.08.2022

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Конструкции обустройства деформационных швов в отделке MASTER PROOF EXPANSION JOINT, серии: FC, FCC, FN, FNC, FE, FEC, WP, WPC, FA, FCA, FS, FSC, WE, WEC, PF, PE, FP, FPC

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Технология»
ИНН 9715304726 ОГРН 1177746694685

Юридический адрес: 127106, г. Москва, Нововладыжковский проезд, дом 8, строение 4, офис 212/1, Российская Федерация

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Технология», адрес места производства продукции: 143502, Московская область, Истра, Центральная ул., дом 3, Российская Федерация

2. Основание для проведения экспертизы: заявление ООО "Сертификация продукции" (600023, Владимирская область, г. Владимир, ул. Песочная, мкр Коммунар, дом 4, офис 6, Российская Федерация, ИНН 3329083944, ОГРН 1153340005576) № 001331 от 29.07.2022 г.

3. Дата (время) проведения инспекции: с 29.07. 2022г. по 02.08. 2022г.

4. Представленные на экспертизу материалы:

1) Протокол испытаний №07/34-440/ПР-22 от 19 июля 2022 г., выданный ИЛЦ ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» (Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава 2. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества»);

2) Макет этикетки;

3) ТУ 25.11.23-001-16483963-2022 «Конструкции обустройства деформационных швов в отделке MASTER PROOF EXPANSION JOINT».

5. Экспертиза проведена на соответствие:

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

В ходе экспертизы установлено:

Область применения: для применения при строительстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений различного назначения для деформационных швов полов, внутренних стен, потолков, фасадов зданий и наружных пешеходных зон.

Продукция производится по нормативно-технической документации изготовителя: ТУ 25.11.23-001-16483963-2022 «Конструкции обустройства деформационных швов в отделке MASTER PROOF EXPANSION JOINT».

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Глава 2. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции проведены лабораторные исследования образцов продукции.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями, выполненными ИЛЦ ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23 (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440).

Протокол испытаний № 07/34-440/ТР-22 от 19 июля 2022 г.:

Таблица 1 (Глава II раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Образец: Компенсационный профиль для деформационных швов серии WE.			
Радиологические показатели			
Удельная активность радионуклидов, Бк/кг	Не более 300	Менее 25	МВИ №40090.4Г006

Таблица 2 (Глава II раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: Компенсационный профиль для деформационных швов серии WE.				
Органолептические показатели				
Запах	балл	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 2	1
Санитарно – химические миграционные показатели				
Модельная среда – воздушная среда				
Время экспозиции-48 часа. Температура в камере 23 ⁰ С				
Водород цианистый	мг/м ³	МУК 4.1.0.337-96	Не более 0,01	Менее 0,004
Формальдегид	мг/м ³	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,01	Менее 0,009
Акрилонитрил	мг/м ³	МУК 4.1.1044а-01	Не более 0,03	Менее 0,01
Дибутилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,1	Менее 0,06
Диоктилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,02	Менее 0,001
Стирол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,002	Менее 0,001
Толуол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,3	Менее 0,2
Ксилол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,1	Менее 0,01
Токсикологические показатели				

Индекс токсичности	%	MP 01.018-07	70-120	75
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля на поверхности ПСМ (относительная влажность воздуха 45%)	кВ/м	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 15,0	Менее 3,0


Показатели качества изделий, являются типовыми и отвечают требованиям Глава 2. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации: ТУ 25.11.23-001-16483963-2022 «Конструкции обустройства деформационных швов в отделке MASTER PROOF EXPANSION JOINT».

Представлен образец этикетки с указанием следующих данных: наименование продукции, назначение, номер партии, адрес производства, наименование нормативно-технической документации.

Заключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы технической документации, а также анализа протоколов лабораторных испытаний, в части представленных показателей, продукция: Конструкции обустройства деформационных швов в отделке MASTER PROOF EXPANSION JOINT, серии: FC, FCC, FN, FNC, FE, FEC, WP, WPC, FA, FCA, FS, FSC, WE, WEC, PF, PE, FP, FPC, производитель Общество с ограниченной ответственностью «Технология», адрес места производства продукции: 143502, Московская область, Истра, Центральная ул., дом 3, Российская Федерация, соответствует нормативам и требованиям Глава 2. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Санитарный врач
Должность исполнителя


подпись Квашулько А.П.
ФИО

СОГЛАСОВАНО
Технический директор
органа инспекции ООО «Эксперт-Юг»
Должность исполнителя


подпись Набоких В.С.
ФИО